

Affaire suivie par :

**Destinataires**

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE VORNAY  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - ARS DU CENTRE - DD DU CHER

Xavier Bracq

02 38 77 33 15

Laurence Fourrichon

02 38 77 33 19

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé, dans le cadre du contrôle sanitaire, sur l'unité de gestion de :

**AD.COMMUNALE DE VORNAY**

<b>Prélèvement</b>	<b>00093452</b>	<b>Commune</b>	<b>VORNAY</b>
<b>Unité de gestion</b>	0058 AD.COMMUNALE DE VORNAY	<b>Prélevé le :</b>	<b>lundi 05 février 2024 à 11h07</b>
<b>Installation</b>	UDI 000633 VORNAY	<b>par :</b>	CARSO- EUNICE TIXEIRA
<b>Point de surveillance</b>	P 0000000791 LE BOURG	<b>Type visite :</b>	D1
<b>Localisation exacte</b>	mairie robinet sanitaires		

**Mesures de terrain**

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	9,8	°C				25,00
Chlore libre	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyses laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
Type de l'analyse : D1NO3 Code SISE de l'analyse : 00096230 Référence laboratoire : LSE2402-23610

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,25	NFU				2,00

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

pH	7,69	unité pH			6,50	9,00
----	------	----------	--	--	------	------

**MINERALISATION**

Conductivité à 25°C	279	µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	---------

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	6,9	mg/L		50,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00093452)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à BOURGES le 13 février  
2024

P/ le Préfet,  
La référente eaux potable et de  
loisirs

Christelle RAILLARD